



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Chorzów, dnia 12.06.2024r.

Znak sprawy: PU/241/PK/6/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych pn.:

„Przeгляд serwisowy urządzeń systemu klimatyzacji mechanicznej zlokalizowanej na poziomie -1, 0 oraz na zewnątrz budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego.”

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp, udziela wyjaśnień treści zapytania ofertowego w sposób następujący :

Pytanie nr 1:

W odniesieniu do zapytania ofertowego na „Przeгляд serwisowy urządzeń systemu klimatyzacji mechanicznej”, chciał bym zapytać o liczbę filtrów do wymiany w centralach wentylacyjnych.

Zamawiający zastrzegł że dostawa filtrów jest po stronie zamawiającego, ale wymiana wymaga określonego nakładu pracy który zależy od rodzaju filtra, miejsca jego zastosowania oraz liczby filtrów.

W związku z powyższym proszę o podanie przynajmniej liczby poniższych filtrów:

-filtry wstępne (klasa G4 – G5)

-filtry elektrostatyczne (EF EU9)

-filtry absolutne (klasa H13)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada następujące filtry absolutne (klasa H 13) o wymiarach:

610/610/69 100m³/h szt. 15;

435/435/78 510m³/h szt. 13;

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie jest jednostką ochrony zdrowia

Samorządu Województwa Śląskiego



Województwo
Śląskie



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



335/335/78 300m3/h szt. 10;

235/235/78 150 m3/h szt. 45;

535/535/100/770 m3/h szt. 1.

Zamawiający nie posiada filtrów wstępnych (klasa G4-G5), jak również filtrów elektrostatycznych (EF EU9).

[Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.](#)

Dyrektor

Oprac.: Jolanta Kasprzak/Karolina Weiser
Sporządzono w dniu: 12.06.2024r.

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie jest jednostką ochrony zdrowia

Samorządu Województwa Śląskiego



Województwo
Śląskie